PARTER

H

11 x 16
31

±0.00

Korytarz

ISTN. PRZEWÓD
ODPROWADZAJĄCY
INSTAL. ODGROM. BUD.

PLAFON LED 17W

CR

ISTN. TABLICA EL.- PARTER TE-1
ZASIL. PLATFORMY

EL

N2XH-J 3x4 mm² pt
YnDY 3x2,5 mm² pt

N2XH-J 3x4 mm² pt
YnDY 3x2,5 mm² pt

ISTN. INSTAL. EL.

zamurowane części
otworu okiennego

NAŚWIETLACZ LED 50W h=3m

ZK

UZIOM W PODSZYBIU PLATFORMY PIONOWEJ
PRZYKRĘCIĆ DO KONSTR. PROWADNIC

TS
WG DOSTAWCY PLATFORMY

ISTN. UZIOM BUD.

FeZn 30x4

ISTN. UZIOM BUD.

R≤10Ω

AROT Ø 50
L = 3 m

−00.35

FeZn 30x4

ZAKRES OPRACOWANIA
RZUT BUDYNKU - LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ
PLATFORMY PIONOWEJ

UWAGI :

1. ZASILANIE DŹWIGU WYKONAĆ Z ISTN. TABLICY GŁÓWNEJ "TG" PRZEWODEM N2XH-J 3x4mm², KTÓRY WPROWADZIĆ DO TABLICY DŹWIGU TS UMIESZCZONEJ NA POZIOMIE TERENU.
2. WRAZ Z ZASILANIEM Z TABLICY "TG" UKŁADAĆ PRZEWÓD YnDY 3x2,5mm² DLA OŚWIETLENIA SZYBU PLATFORMY ORAZ ZASILANIA GNIAZDA WTYCZKOWEGO W PODSZYBIU.
3. ZAŁĄCZANIE OŚWETLENIA SZYBU PLATFORMY ZA POMOCĄ ŁACZNIKÓW SCHODOWYCH UMIESZCZONYCH NA PIERWSZEJ ORAZ OSTATNIEJ KONDYGNACJI.
4. DO PODSZYBIA DOPROWADZIĆ UZIEMIENIE WYKONANE Z PŁASKOWNIKA FeZn 30x4mm I POŁĄCZYĆ Z PROWADNICAMI PLATFORMY.
   BEDNARKĘ FeZn 30x4 POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYM UZIOMEM BUDYNKU LUB WYKONAĆ UZIOM PIONOWY GALMAR 3x1,5m. REZYSTANCJA UZIEMIENIA Ru≤10Ω.
5. DO TABLICY STEROWNICZEJ DŹWIGU DOPROWADZIĆ KABEL TELEFONICZNY FTP 4x2x0,5 kat. 6 Z PRZEŁĄCZNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU.
6. ZASILANIE OŚWIETLENIA PRZY WEJŚCIU DO PLATFORMY Z ISTN. OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH NA PIĘTRACH WYMAGANE NATĘŻENIE OŚWIETLENIA PRZY DRZWIACH PLATFORMY POWINNO WYNOSIĆ MIN. 50lx, PRZED TABLICĄ STEROWANIA PLATFORMY 200 lx.
7. POŁĄCZYĆ OPIERZENIE DACHU WINDY Z ISTN. INSTALACJĄ ODGROMOWĄ BUDYNKU SZKOŁY.

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM
PODSTAWOWA + PRZY USZKODZENIU
WG PN-HD 60364-4-41/2009

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Projektów Chmielnicki Architekci 76-150 Darłowo, ul. Powstańców Warszawskich 43			
INWESTOR	Powiat Sławieński 76-100 Sławno, ul. Sempołowskiej 2A			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	Projekt budowlany montażu platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Kopernika 9, 76-100 Sławno, dz. nr 914, obr. 0002			
RYSUNEK	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU			
	imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
PROJEKT I OPRACOWANIE	mgr inż. Ryszard Sowiński	elektryka	A/PNB/8300/184/81	
DATA: luty` 2020	SKALA	1:50	NR RYS:	E 1