

INFORMACJA NA TABLICĘ OGŁOSZEŃ I STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.OSWSLAWNO.COM

DO WYKONAWCÓW:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie ul. Kopernika 9” – numer postępowania 2/2020.

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie na podstawie 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z wnioskami Wykonawców z dnia 08.01.2021r.

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji rysunkowej skanów księgi rewizji dźwigów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada skanów księgi rewizji dźwigów

Pytanie nr 2 Wykonawcy:

W SIWZ jest informacja o tym, że platforma ma mieć napęd hydrauliczny. W przypadku 4 przystanków i takiej wysokości podnoszenia zalecane jest użycie platformy z napędem elektrycznym, która została stworzona do bardziej intensywnej pracy. Ponadto platforma taka ma udźwig 400 kg, mocniejszy silnik, wzmocnioną rampę - zdecydowanie lepiej sprawdzi się w podanych warunkach. Proszę o informację, czy zgadzają się Państwo na zastosowanie napędu elektrycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Winda ma być z napędem hydraulicznym, tak jak w projekcie, chyba że zaproponowany dźwig z napędem elektrycznym jest równoważny w stosunku do zawartego w projekcie.

Pytanie nr 3 Wykonawcy:

W nawiązaniu do wzoru umowy zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących § 9 ust. 1 lit. a) – zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy do 10%.

Odpowiedź Zamawiającego:

§ 9 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1 pkt 3 powyżej;

Pytanie nr 4 Wykonawcy:

W nawiązaniu do wzoru umowy zwracamy się z prośbą o dopisanie do § 11 poniższego zapisu:

„wystąpienie siły wyższej, przy czym termin ten oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, inne klęski żywiołowe, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym strona może się powołać na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje niezwłocznie o jej wystąpieniu w formie pisemnej drugą stronę, jednak nie później niż do dnia odbioru końcowego robót”.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisu.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Dyrektor Ośrodka

Agnieszka HRYCKOWIAN



Wykonano w poj. egz.:

Andrzej Pestka (tel. 505 070 993)
12.01.2021r.